

## RISPOSTE A QUESITI E CHIARIMENTI RICHIESTI

QUESITO n.18

**D. Si chiede se sono escluse dall'appalto le verifiche sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche come riportato all'art.1.04 (pag.18) del capitolato speciale di appalto o se invece sono compresi come riportato all'art.2.03.03 a pag.54 del capitolato speciale di appalto.**

R. All'art.1.04 del capitolato speciale di appalto sono escluse le verifiche ex D.P.R. 462/01 sugli impianti elettrici di messa a terra, sulle installazioni e sui dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, sugli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione. La conduzione e la manutenzione di tali impianti è invece oggetto di appalto, come indicato all'art.2.03.03 del capitolato speciale di appalto.

Venezia, 12 maggio 2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
F.to Ing. Giovanni STIGHER